

ООО «Суходезводнинское ЖКХ»

р.с. 40702810342110140379

к.с. 30101810900000000603

БИК 042202603

Волго-Вятский банк СБ России

г.Н-Новгород

ОАО Борское отделение №4335

606640 Нижегородская область

Семеновский р-н, р.п.Суходезводное

ул.Комсомольская дом 30

Факс 8-831-62-34-2-04

Тел 8-831-62-34284

№ 15 от 08.02.2019 г.

ООО «Суходезводнинское ЖКХ» сообщает информацию о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения:

1. Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации ООО «Суходезводнинское ЖКХ» равны: за 2018 год = 0

2. Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемого на количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации ООО «Суходезводнинское ЖКХ» равны: за 2018 год = 0

3. Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии отпускаемой с котельных, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса: за 2018 год = 167,27

4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии равна 452,0 Гкал.

5. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей- НЕТ.



Директор ООО «Суходезводнинское ЖКХ»:



Смирнов А.В.