

**ООО « Сухобезводнинское ЖКХ»**

р.с. 40702810342110140379

к.с. 30101810900000000603

БИК 042202603

Волго-Вятский банк СБ России

г.Н-Новгород

ОАО Борское отделение №4335

606640 Нижегородская область

Семеновский р-н, р.п.Сухобезводное

ул.Комсомольская дом 30

Факс 8-831-62-34-2-04

тел 8-831-62-34284

№27 от 25.01.2021 г.

ООО « Сухобезводнинское сообщает информацию о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения:

1. Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации ООО « Сухобезводнинское ЖКХ» равны: за 2020 год = 0

2. Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемого на количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации ООО « Сухобезводнинское ЖКХ» равны: за 2020 год = 0

3. Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии отпускаемой с котельных, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса: за 2020 год = 167,27

4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии равна 435,0 Гкал.

5. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей НЕТ.

Директор ООО « Сухобезводнинское ЖКХ»

Смирнов А.В.